

Kunden-/Objektdaten

Einsatz:

Vorname/Nachname

Leo Schmidt

Straße

Eisch. 151

PLZ/Ort

22605 Hamburg

Telefon/Fax

Mobil

E-Mail

flentran@gmail.com

Firma

Rechnung:

Vorname/Nachname

Markus Lucks

Straße

Stellinge Weg 47

PLZ/Ort

20255 Hamburg

Telefon/Fax

Mobil

E-Mail

Vorhandene Mängel

Bei Ankunft wurde festgestellt:

- WC-/Urinal defekt
- Bade-/Duschwanne defekt
- Wasch-/Spülbecken defekt
- Leitung nicht fachgerecht verlegt
- Sonstiges _____

Für mögliche Schäden bzw. Folgeschäden aufgrund vorstehender Mängel übernehmen wir keine Haftung. Kunde wünscht Dienstleistung auf eigenes Risiko, nach Aufklärung über obenstehenden Mangel durch unseren Techniker.

Datum/Unterschrift Auftraggeber

Objekt

- EFH MFH RH
- Gewerbliche Immobilie Industrie

Welche Leitung war betroffen?

- Dusche/Badewanne/Waschtisch
- Spülle
- WC
- Urinal
- Küchenleitung
- Fettabscheider
- Sonstiges _____
- Fallleitung
- Hauptleitung
- Grundleitung
- Schacht
- Sammelleitung

Verstopfungsursache

- Ablagerungen Sand/Schlamm
- Fett Haare
- Papier Wurzeln
- Damenhygiene Fremdkörper
- Feuchttücher
- Sonstiges _____

Wie kam der Kunde auf RohrStar?

- bereits Kunde Internet
- Telefonbuch Werbeflyer
- Empfehlung Zeitung
- persönl. Akquise Radio/TV
- Sonstiges _____

Kundenzufriedenheit

- | | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| Reaktionszeit | | | |
| Aufklärung des Kunden | | | |
| Auftragsausführung | | | |
| Freundlichkeit | | | |
| Sauberkeit | | | |
- Kunde wünscht unverbindl. Angebot

Objektüberprüfung

Die Objekte wurden auf Dichtigkeit geprüft und der Arbeitsplatz sauber hinterlassen.

Datum/Unterschrift Auftraggeber

RohrStar – Ihre faire Rohrreinigung

Menge Einheit Euro Gesamt

Beseitigung von akuten Rohrverstopfungen zum Festpreis

RS1000 Arbeiten am Objekt ohne Demontage, ohne Maschineneinsatz (z. B. Toilette, Waschbecken und Spülen)		psch.	49,00 €	
RS1001 Alle Zuflussleitungen (z. B. Anschlussleitungen, Bodenabläufe)		psch.	99,00 €	
RS1002 Alle Leitungen (z. B. Sammel- und Schleppleitungen, Fallstränge, Regenentwässerung)	1	psch.	149,00 €	
RS1003 Alle Leitungen (z. B. Haupt-, Grund- und Sammelleitungen, Schacht, Drainage)		psch.	259,00 €	259,-
RS9001 Pauschalpreis gemäß Absprache		psch.		
RS3002 Nass-Sauger je Stunde	1	psch.	20,00 €	
RS1010 Pauschale Notdienstzeiten		psch.	120,-	120,-
RS1020 PSA - persönliche Schutzausrüstung (gemäß BG Bau Vorschriften)		psch.	4,90 €	
RS600 Leerfahrt inkl. Monteure		psch.		
Gesamtpreis:				379,-

Bemerkungen

Vom Regenfallrohr an der Kasematte vom, die Verstopfung im der MW-Grundleitung beseitigt. Verm. starker Wurzel einwuchs. Fräsen und Kamera dringend erforderlich!

Leistungsbestätigung des Werkvertrages


Quittung

Fahrzeug
1020

- Barzahlung Rechnung EC-Karte Dankend erhalten

Techniker
Peter

Datum/Unterschrift Techniker

 Peter

Bankverbindung: Sparkasse Wunstorf
IBAN: DE74 2515 2490 0041 1380 82
BIC: NOLADE21WST

Geschäftsführer: Kevin Mielke und Heissam Omeirat
Handelsregister: HRB 212754
Amtsgericht Hannover

Steuernummer: 25/208/10240
USt-IdNr.: DE300873964

Ergänzender Bericht

Datum 4.9.20



Auftraggeber / Angebotsempfänger

Firma

Name Markus Lohks

Straße Stellinger Weg 47

PLZ / Ort 20255 Hamburg

Telefon

Mobil

eMail

Einsatzort

Firma

Name Leo Schmidt

Straße Elbch. 151

PLZ / Ort 22605 Hamburg

Telefon

Mobil

eMail flentran@gmail.com

Am 04.09.20 stand das Fäkalwasser in der großen vorderen Kusematte. Vom Regenfallrohr neben der Kusematte aus, die Verstopfung im der MW-Grundleitung bestätigt! Verstopfungspunkt war ca. 5m entfernt. Vom. ist die Grundleitung verwurstet.

Es muss dringend eine Klasse Befahrung stattfinden, um die Ursache festzustellen. Dann ist es erforderlich, die Leitung wieder zu fräsen, um den Querschnitt wieder herzustellen.

Der alte Boden anlaut im der Kusematte sollte erneut werden und evtl. dort ein geeigneter Zugang zum Leitungssystem erstellt werden.
Es sind keine RVSchächte im Gebäude und Außen sichtbar vorhanden?

Unterschrift

Peter

Fahrzeug

10260

Monteur

Abwassertechnik Nord GmbH

Servicepartner Rohrstar
Am Brabbinke 14
30519 HannoverTel. 0511 / 89989999
Fax. 0511 / 89989990
eMail: hannover@rohrstar.de